



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Бассейная, 35 А, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов

238755, г. Советск, ул. Тургенева, 5, (40161) 6-71-64; E-Mail: ogpnsovetsk@mail.ru

г. Советск
(место составления акта)

" 18 " октября 2018 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 146

По адресу/адресам: Калининградская область, Неманский район, поселок Новоколхозное, улица
Калининградская, 3.

(место проведения проверки, наименование объекта защиты)

На основании: распоряжения заместителя начальника МОНД и ПР Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 08 октября 2018 года № 146

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное» (категория высокого риска, ИНН: 3909026080, юридический адрес: Калининградская обл., Неманский район, поселок Новоколхозное, улица Катаева, 3).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

" 11 " октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

" 16 " октября 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

" 18 " октября 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «3» дня (-ей) («3» час (-ов))

(рабочих дней; часов)

Акт составлен: межрайонный отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ СОШ п. Новоколхозное Финашина Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, подпись, дата, время)

« 15 » часов « 00 » минут « 08 » 10 20 18 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Ситникова Ульяна Сергеевна, старший инспектор МОНД и ПР Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов – государственный инспектор Краснознаменского, Неманского, Полесского, Славского и Советского городских округов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ СОШ п. Новокोलхозное Финашина Марина Анатольевна,
завхоз МБОУ СОШ пос. Новокोलхозное Куваева Татьяна Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска:

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлено, что пункты № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 предписания от 20.09.2017 года № 122/1/75 не устранены:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Техническая документация (сертификаты на материалы, применяемые для отделки путей эвакуации, не предоставлена.	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.1.3 и п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2011 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий</p>	Завхоз МБОУ СОШ пос. Новокोलхозное Куваева Татьяна Петровна

		пола в общих коридорах, холлах и фойе. В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.	
2.	Имеющиеся планы эвакуации людей в случае возникновения пожара не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.</p> <p>На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.</p> <p>п.6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».</p>	Завхоз МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Куваева Татьяна Петровна
3.	Наружная металлическая лестница со второго этажа здания находится в неисправном состоянии.	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.</p>	Завхоз МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Куваева Татьяна Петровна
4.	Первый этаж здания школы не оборудован вторым эвакуационным выходом.	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.6.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;</p> <p>п.8.1.11 СП 1.13130.2011 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p>	Завхоз МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Куваева Татьяна Петровна

		Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.	
5.	Второй выход из помещений второго этажа начальной школы через наружную металлическую лестницу 3-го типа не соответствует нормативным требованиям по высоте и ширине (выполнен через окно).	<p>п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.6.13 и п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;</p> <p>Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.; 0,8 м — во всех остальных случаях.</p> <p>п.8.1.11 СП 1.13130.2011 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</p> <p>Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.</p>	Завхоз МБОУ СОШ пос. Новоколхозное Куваева Татьяна Петровна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 146/1/83 от 18 октября 2018 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ситникова Ульяна Сергеевна - старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

« 18 » 10 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен (-а), экземпляр акта с копиями всех приложений получил (-а):

директор МБОУ СОШ п. Новоколхозное Финашина Марина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » 10 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись должностного лица органа ГПН проводившего проверку)