



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа
 пос. Новоколхозное»**

238750, Российская Федерация, Калининградская область, Неманский район,
 поселок Новоколхозное, улица Катаева, дом 3
 Тел. 8 (401-62) 2-72-60, e-mail: neman-h3@mail.ru
 ОКПО 48768456 ОГРН 1023901956264 ИНН / КПП 3909026080 / 390901001

от 30_«декабря» 2018_года

**ОТЧЕТ
 МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»**

по результатам анализа эффективности и своевременности устранения нарушений требований пожарной безопасности

№	Наименование ОО, в которой имеется предписание органов ФГПН	Дата вынесения предписания	Установленный органами ФГПН срок устранения нарушений	Перечень выявленных нарушений	Перечень проведенных мероприятий	Данные о спланированных на 2019 год денежных средствах на устранение нарушений требований пожарной безопасности
1	МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»	Предписание №145/1/82 от 18.10.2018 г	01.08.2019 г	В дверном проеме, разделяющем общий коридор школы и помещения электрощитовой, не установлена противопожарная дверь	Противопожарная дверь в дверном проеме, разделяющем общий коридор школы и помещения электрощитовой – установлена (нарушение	

					устранено). Договор № 329204 от 23.11.2018г акт выполненных работ № 2485 от 23.11.2018	
2	МБОУ «СОШ пос.Новоколхозное»	Предписание №146/1/82 от18.10.2018		<p>1) Имеющиеся планы эвакуации не соответствуют <i>ГОСТ Р 12.2.143-2009.</i></p> <p>2)Второй выход из помещений 2 этажа через наружную металлическую лестницу не соответствует нормативам (выполнен через окно)</p> <p>3) наружная металлическая лестница со второго этажа находится в неисправном состоянии</p> <p>4) Первый этаж здания не оборудован вторым эвакуационным выходом</p>	<p>Запрошено коммерческое предложение в «рекламное агенство «Тильзитская волна» г.Советск</p> <p>Запрошено коммерческое предложение «Пожарный аудит» о проведении независимой оценки пожарного риска</p>	<p>Запланировано приобретение 2-х планов эвакуации (ориентировочная стоимость 11000 рублей)</p> <p>(В зависимости от полученного коммерческого предложения)</p>

Директор школы



М.А.Финашина

