



МБОУ СОШ пос.  
Новоколхозное

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа  
пос. Новоколхозное»**

238750, Российская Федерация, Калининградская область, Неманский район,  
поселок Новоколхозное, улица Катаева, дом 3

Тел. 8 (401-62) 2-72-60, e-mail: [neman-h3@mail.ru](mailto:neman-h3@mail.ru)

ОКПО 48768456 ОГРН 1023901956264 ИНН / КПП 3909026080 / 390901001

№ 17 от «06» марта 2018 года

На № 21/1-161-2018 от «26» февраля 2018 года

**Отчет  
по исполнению представления об устранении  
нарушений антитеррористического законодательства и  
законодательства о пожарной безопасности**

Во исполнение представления Неманской городской прокуратуры от 26.02.2018 года № 21/1-161-2018 об устранении нарушений антитеррористического законодательства и законодательства о пожарной безопасности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа пос. Новоколхозное» (далее по тексту – Школа) предоставляет следующую информацию.

1. Указанное представление рассмотрено с участием помощника Неманского городского прокурора Епифанцева А.А. 02 марта 2018 года.

В ходе проверки соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования а также требований пожарной безопасности Неманской городской прокуратурой был выявлен ряд нарушений. На данный момент все нарушения устранены:

-заведен документ (журнал) учета регистрации проведения с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

-заведен документ (журнал) учета проведения периодических осмотров и проверок объекта (территории), помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта и т.д.

-утвержден план обеспечения антитеррористической безопасности объекта;

-закуплены материал и определены сроки работ по установке запора на двери эвакуационного выхода, для обеспечения возможности их свободного открывания без ключа;

-аварийное освещение в правом крыле здания восстановлено;

-специалистом компании «Балтийские системы пожарной безопасности» включены ранее неработающие шлейфы №6,7,8 АУПС и проверена работоспособность системы 05.03.2018 года, о чем имеется запись в журнале регистрации работ, а также составлен акт проведения работ.

2. Завхоз школы Куваева Т.П и ответственное лицо за обучение мерам антитеррористической безопасности Сысоева Е.Н. привлечены к дисциплинарной ответственности : каждой объявлено замечание.

Директор МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное»

Финашина М.А.

