



**Прокуратура
Российской Федерации**

**Прокуратура
Калининградской области**

**Неманская городская
прокуратура**

ул. Победы, 39, г. Неман,
Калининградская область, 238710
тел./факс: 8 (40162) 2-26-45

26 02.2018 № 21/1-161-2018

На № _____ от _____

Директору
МБОУ «СОШ пос.
Новоколхозное»

Финашиной М.А.

ул. Катаева, д.3,
пос. Новоколхозное, Неманский
район, Калининградская
область, 238750

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
антитеррористического
законодательства и законодательства
о пожарной безопасности

Неманской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования, в ходе которой выявлены нарушения законодательства о противодействии терроризму.

В ходе проверки установлено следующее. МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» осуществляет образовательную деятельность по адресу Калининградская область, Неманский район, пос. Новоколхозное, ул. Катаева, д.3.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – № 35-ФЗ), противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на обеспечении и защите основных прав и свобод человека и гражданина, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 закона № 35-ФЗ, противодействие терроризму – деятельность юридических лиц по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 5 № 35-ФЗ, Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок

АШ № 013503

разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 № 35-ФЗ, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно п. 22 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее – Требования), в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются следующие мероприятия: проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.

Однако, в ходе проведения проверки должностными лицами МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное» документов, подтверждающих проведение с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; проведение периодических осмотров и объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских помещений; проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов, не предоставлено, что свидетельствует о фактическом не выполнении указанных мероприятий.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций, учреждений обязаны в частности:

-соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным

документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения противопожарного законодательства.

Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила), согласно которого запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Однако, проверкой установлено, что второй эвакуационный выход с первого этажа здания школы закрыт на ключ, что создает препятствие для свободного открывания эвакуационного выхода изнутри помещения в случае чрезвычайной ситуации и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью как обучающихся, так и иных работников образовательного учреждения.

Кроме того, согласно п.п. 61, 63 Правил, руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

В ходе проведенной проверки, в нарушение п.п. 61, 63 Правил, установлено, что светозвуковое устройство автоматической установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) не работоспособно, шлейфы № 6, 7, 8 АУПС находятся в выключенном состоянии.

В соответствии с п. 43 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Однако, В нарушение п.43 Правил аварийное освещение в правом крыле здания школы находится в нерабочем состоянии.

Неисполнение указанных требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности создает угрозу нарушения конституционных прав неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних обучающихся, на жизнь и здоровье, а также на безопасное пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Таким образом, вышеизложенные нарушения норм действующего законодательства стали возможным в результате формального и небрежного отношения должностных лиц МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», в том числе ответственных за антитеррористическую безопасность – Куваевой Т.П., Сысоевой Е.Н. к исполнению своих должностных обязанностей, вследствие чего, нарушаются права и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних обучающихся.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Куваевой Т.П., Сысоевой Е.Н., а также иных виновных должностных лиц МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное», допустивших выявленные нарушения требований закона.
3. Данное представление рассмотреть с участием представителя Неманской городской прокуратуры, заблаговременно уведомив о месте, дне и времени его рассмотрения.
4. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с уведомлением прокурора города о результатах рассмотрения и принятых мерах в письменном виде, в том числе с приложением приказов о наказании виновных должностных лиц, в установленный законом 30-дневный срок.

Прокурор города

советник юстиции
А.А. Епифанцев, тел. 2-30-42

М.В. Коршунов